

MZH Aussensteckdosen

Die Aussensteckdosen müssen vor dem Gebrauch vom MZH-Abwart eingeschaltet werden !!!
Dazu ist ein bewilligtes Gesuch notwendig.

Steckdose Typ 15 (3x13A) / Typ 25 (3x16A)



Steckdose Typ CEE, 3P+N+E, 32 - 6h

